

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.0344222 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПроиТест»

Паспорт № 2234 выдан 13 апреля 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{рп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{рп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства									
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
							КСУ -40°С	КСУ -5°С	КСУ -60°С	КСУ -60°С	Кол-во шт	Масса, кг				
1	Тройник П-1-21, 3х2-20 ГОСТ 17376-2001	16,3	15,6	24,5	23,4	461/1	439	264	24	69			85	67	-	-
Сведения о полуфабрикате*																
№ п/п	Условное обозначение		Номер сопроводительного документа		Номер партии		Номер плавки		Изготовитель							
1	Труба 21х2,5 ст 20 ГОСТ 8734-75		Серт АК-19778709		B681		813483		ОАО "Первоуральский новотрубный завод"							

*Для деталей на давлении Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подлежащих контролю органами надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п. 5.1.7 ГОСТ 17380-2001
Термообработка: высокой отпуск

Начальник ОТК
Щагин А.В.

