

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 15

66 штук

Упаковщик

Сорокина С.И.

« » 2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« » 2022 г.



Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 15

66 штук

Упаковщик

Сорокина С.И.

« » 2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« » 2022 г.



Паспорт и инструкция по эксплуатации
Крана конусного проходного сальникового муфтового латунного 11Б66к по
ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана				
Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324003	Пробка	ЛЦ 40СД	0,075	0,060
0535409861033	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,040	0,035
0535508216001	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,112	0,100
0535402324003	Пробка	Лц40Сд	0,039	0,039
		АрмленППСВ30		

Паспорт и инструкция по эксплуатации крана конусного проходного сальникового
муфтового латунного 11Б66к. ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики.

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению.

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана				
0535402324003	Пробка	ЛЦ 40СД	0,075	0,060
0535409861033	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,040	0,035
0535508216001	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,112	0,100
0535402324003	Пробка	Лц40Сд	0,039	0,039
		АрмленППСВ30		

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 20

55 штук

Упаковщик

Сороченская С.Н.

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« »



2022 г.

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 20

55 штук

Упаковщик

Сороченская С.Н.

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« »



2022 г.

Паспорт и инструкция по эксплуатации
Крана конусного проходного сальникового муфтового латунного 11Б66к по
ТУ3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324003	Пробка	ЛЦ 40СД	0,075	0,060
0535409861033	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,040	0,035
0535508216101	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,145	0,130
0535402324003	Пробка	Лц40Сд	0,039	0,039
		АрмленППСВ30		

Паспорт и инструкция по эксплуатации крана конусного проходного сальникового
муфтового латунного 11Б66к. ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики.

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению.

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324003	Пробка	ЛЦ 40СД	0,075	0,060
0535409861033	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,040	0,035
0535508216101	Корпус	Лц40Сд	0,145	0,130
0535402324003	Пробка	АрмленППСВ30ЛЦ 40 Сд	0,039	0,039

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 25


30 штук

Упаковщик

Сорокина Е.И.

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации

- 12 мес.

ОТК

Сорокина Е.И.

« »

2022 г.

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 25

30 штук

Упаковщик

Сорокина Е.И.

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации

- 12 мес.

ОТК

Сорокина Е.И.

« »

2022 г.

Паспорт и инструкция по эксплуатации
Крана конусного проходного сальникового муфтового латунного 11Б6бк по
ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324203	Пробка	ЛЦ 40СД	0,108	0,098
0535409873163	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,050	0,046
0535508216102	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,259	0,250
0535402324203	Пробка	ЛЦ40Сд АрзамидПАСВ30	0,054	0,054

Паспорт и инструкция по эксплуатации крана конусного проходного сальникового
муфтового латунного 11Б6бк. ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики.

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению.

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324203	Пробка	ЛЦ 40СД	0,108	0,098
0535409873163	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,050	0,046
0535508216102	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,259	0,250
0535402324203	Пробка	ЛЦ40Сд АрзамидПАСВ30	0,054	0,054

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 32

20 штук

Упаковщик

« » 2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« » 2022 г.

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 32

20 штук

Упаковщик

« » 2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« » 2022 г.

Паспорт и инструкция по эксплуатации
Крана конусного проходного сальникового муфтового латунного 11Б66к по
ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324303	Пробка	ЛЦ 40СД	0,173	0,155
0535409861183	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,069	0,062
0535508216103	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,485	0,450

Паспорт и инструкция по эксплуатации крана конусного проходного сальникового
муфтового латунного 11Б66к. ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики.

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению.

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324303	Пробка	ЛЦ 40СД	0,173	0,155
0535409861183	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,069	0,062
0535508216103	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,485	0,450

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 50

6 штук

Упаковщик

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации

- 12 мес.

ОТК

« »

2022 г.

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 50

6 штук

Упаковщик

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации

- 12 мес.

ОТК

« »

2022 г.

Паспорт и инструкция по эксплуатации
Крана конусного проходного сальникового муфтового латунного 11Б6бк по
ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324503	Пробка	ЛЦ 40СД	0,415	0,410
0535409861193	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,150	0,135
0535508216105	Корпус	ЛЦ 40 Сд	1,065	1,000

Паспорт и инструкция по эксплуатации крана конусного проходного сальникового
муфтового латунного 11Б6бк. ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики.

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению.

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324503	Пробка	ЛЦ 40СД	0,415	0,410
0535409861193	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,150	0,135
0535508216105	Корпус	ЛЦ 40 Сд	1,065	1,000

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 40


10 штук

Упаковщик

Сорокина С.Н.

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« »

2022 г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« »

2022 г.

Паспорт и инструкция по эксплуатации
Крана конусного проходного сальникового муфтового латунного 11Б6бк по
ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324003	Пробка	ЛЦ 40Сд	0,421	0,390
0535409861033	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,144	0,095
0535508216001	Корпус	ЛЦ 40 Сд	0,685	0,658

Паспорт и инструкция по эксплуатации крана конусного проходного сальникового
муфтового латунного 11Б6бк. ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики.

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению.

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана

Обозначение детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324003	Пробка	ЛЦ 40Сд	0,421	0,390
0535409861033	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,144	0,095
0535508216001	Корпус	ЛЦ 40 Сд	1,685	0,658