



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государственного контроля Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.001558.11.21 от 10.11.2021 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Арматура промышленная трубопроводная для хозяйственно питьевого водоснабжения: клапаны обратные Верагто, задвижки чугунные. Область применения: в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Изготовлена в соответствии с документами: технической документации изготовителя; информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

BOTOU YAXING FLUID EQUIPMENT CO., LTD. Адрес: Botou Development Zone No. 4 Road, Southern District, Cangzhou City, Hebei Province, China (Китайская Народная Республика).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Сантехкомплект", юридический адрес: 142701, Московская область, городской округ Ленинский, г Видное, Белокаменное шоссе, 1 к 4, 50. ИНН 7736192449 (Российская Федерация). ОГРН: 1037739344719

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ


- Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 001030 от 20.10.2021 года (аттестат № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); - протокол № 09/06-100/АГ-21 от 23.09.2021 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля члена Евразийского экономического союза)

  
Завгородний С.А.

№ 0427028

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.001558.11.21

от 10.11.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 427028

## Фирма-получатель

ООО "Сантехкомплект", юридический адрес: 142701, Московская область, городской округ Ленинский, г Видное, Белокаменное шоссе, 1 к 4, 50. ИНН 7736192449 (Российская Федерация).

## Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, состав, дата производства, срок годности, наименование производителя и юридический адрес, наименование импортера, юридический адрес.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества, показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

#### Органолептические показатели

Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)  
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)  
Запах водной вытяжки при 60 град. С (балл)  
Привкус водной вытяжки при 60 град. С (балл)  
Цветность  
Мутность  
Осадок  
Пенообразование

не более 2 баллов  
не более 2 баллов  
не более 2 баллов  
не более 2 баллов  
не более 20 град.  
не более 2,6 ЕМФ  
Отсутствует  
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм

#### Физико-химические показатели

Водородный показатель (водная вытяжка)(ед. рН)  
Величина окисляемости перманганатной мгО2/л  
Санитарно-гигиенические показатели  
Хром 3+ мг/куб.дм  
Хром 6+ мг/куб.дм  
Алюминий мг/куб.дм  
Железо мг/куб.дм  
Медь мг/куб.дм  
Никель мг/куб.дм  
Кадмий мг/куб.дм  
Свинец мг/куб.дм  
Марганец мг/куб.дм  
Цинк мг/куб.дм

6-9 ед.  
5,0  
не более 0,5  
не более 0,05  
не более 0,5  
не более 0,3  
не более 1,0  
не более 0,1  
не более 0,001  
не более 0,03  
не более 0,1  
не более 5,0