

Общество с ограниченной ответственностью «АС»



347812, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 848/3

Отводы крутоизогнутые приварные

Отводы изготавливаются по ТУ 24.20.40-002-40541846-2017, предназначены для плавного изменения направления трубопровода. Отводы могут применяться для систем газоснабжения межпоселковых газопроводов и внеплощадных газопроводов, использующих газ в качестве топлива и сырья. Отводы предназначены для строительства наружных наземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С. Отводы предназначены для строительства внутренних систем водоснабжения и отопления промышленных и бытовых зданий и сооружений.

| Условное обозначение | РН, МПа | Номер партии | Временное сопротивление разрыву (МПа) | Предел текучести (МПа) | Относительное сужение % | Ударная вязкость КСД Дж/см ² , при температуре 0С торцов при толщине | | Марка стали | Кол-во шт. | Масса изделия кг. |
|---------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|-----|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | | 20 | -40 | | | |
| Отвод 90 Ду-15*2,0-2,8 | 1,6 | - | 410 | 245 | 50 | 49 | 29 | 20 | 21000 | 0,052 |
| Отвод 90 Ду-25*2,3-3,2 | 1,6 | - | 410 | 245 | 50 | 49 | 29 | 20 | 14400 | 0,134 |
| Отвод 90 Ду-20*2,0-2,8 Оц | 1,6 | - | 410 | 245 | 50 | 49 | 29 | 20 | 10500 | 0,087 |
| Отвод 90 Ду-25*2,3-3,2 Оц | 1,6 | - | 410 | 245 | 50 | 49 | 29 | 20 | 7200 | 0,134 |
| Отвод 90 Ду-40*2,3-3,5 Оц | 1,6 | - | 410 | 245 | 50 | 49 | 29 | 20 | 4000 | 0,238 |

Форма кромок по ГОСТ 16037-80 присоединительных концов отводов должна соответствовать при толщине до 5мм - типу С2. Отводы изготавливаются для газопроводов низкого давления газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см²) и в других случаях, предусмотренных СНиП 2.04.08-87, допускается изготавливать отводы из труб по ГОСТ 10705-80 из полуспокойной и кипящей стали по ГОСТ 3262-75. Материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80, сталь спокойная марок Ст2, Ст3 по ГОСТ 380-94. Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 10692-2015. Монтаж и эксплуатация по СП 73.13330.2016. Изготовитель гарантирует соответствие продукции при соблюдении транспортирования и хранения.

На детали в наименовании которых указано **Оц** нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37-2001» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86



Дата 29.05.2023

КТИТОРОВ Э.А.