

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 2 — Основные параметры электроприводов

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более		
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Электроприводы типа М													
Н-М-01	ТЭ099.088-01М	Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом	от 5 до 10	9,5	1	6	0,025	137	1	360	12,5		
Н-М-02	-02М				4	24							
Н-М-03	-03М		от 10 до 25		1	6							
Н-М-04	-04М				4	24							
2 Электроприводы типа А													
Н-А2-01	ТЭ099.058-01М1	Общего назначения со штепсельным разъемом или с сальниковым вводом	от 25 до 60	12	1	10	0,18	108,1	22	90	17		
Н-А2-02	-02М1			24			0,25						
Н-А2-04	-04М1			12			10					45	0,18
Н-А2-05	-05М1			24									0,25
Н-А2-07	-07М1		от 60 до 100	12	1	10	0,25	59,8	108,1	120			
Н-А2-08	-08М1			24			0,25						
Н-А2-10	-10М1			12			10					45	0,25
Н-А2-11	-11М1			24									0,25
Н-А2-12	-12М1		от 25 до 60	12	—	1	0,18	108,1	90				
Н-А2-13	-13М1		от 60 до 100	48	10	45	0,55	59,8	120				
Н-А2-14	-14М1		от 10 до 35	12	1	10	0,18	108,1	22	90			
Н-А2-15	-15М1			24			0,25						
Н-А2-16	-16М1			12			0,2					50	0,18
Н-А2-17	-17М1			24									0,25
Н-А2-18	-18М1	от 60 до 100	12	0,2	50	0,25	108,1	22	120				
Н-А2-19	-19М1		24			0,55							
Н-А2-20	-20М1		48			108,1				90			
Н-А2-21	-21М1		12										
Н-А2-22	-22М1	от 10 до 35	12	0,2	50	0,18	108,1	22	90				
Н-А2-23	-23М1		24			0,25							

ТЭ099.088-00М ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электроприбора	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более	
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В-А2-01	ТЭ099.059-01М	Взрывозащищенное 1ExdIBVT4	от 25 до 60	12	1	10	0,25	108,1	22	90	40	
В-А2-02	-02М			24			0,37					
В-А2-04	-04М			12	10	45	0,25					
В-А2-05	-05М			24			0,37					
В-А2-07	-07М		12	от 60 до 100	1	10	0,25					
В-А2-08	-08М		24				0,37					
В-А2-10	-10М		12		10	45	0,25					
В-А2-11	-11М		24				0,37					
В-А2-12	-12М		от 10 до 35	12	1	10	0,25			90		
В-А2-13	-13М		от 60 до 100	48	10	45	0,55			59,8		120
В-А2-14	-14М			1,8	1	4	0,09			807		38
В-А2-15	-15М		Взрывозащищенное 1ExdibIBVT4 X (с ЭБКВ)	от 25 до 60	12	1	50			0,25		108,1
В-А2-16	-16М	24			0,37							
В-А2-17	-17М	от 60 до 100		12	0,25							
В-А2-18	-18М	24		0,37								
В-А2-19	-19М	от 10 до 35		12	0,25							
В-А2-20	-20М	от 60 до 100		48	0,55			59,8	120			
В-А2-21	-21М	1,8		0,09	807			38				

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Лист 7а

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электроприбора	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число									
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера	Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C-A1-01	TЭ099.121-01M1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 25 до 60	12	1	10	0,25	108,1	22	90	40						
C-A1-02	-02M1			24			0,37										
C-A1-04	-04M1			12	10	45	0,25										
C-A1-05	-05M1			24			0,37										
C-A1-07	-07M1		от 60 до 100	12	1	10	0,25										
C-A1-08	-08M1			24			0,37										
C-A1-10	-10M1			12	10	45	0,25										
C-A1-11	-11M1			24			0,37										
C-A1-12	-12M1		от 10 до 35	12	1	10	0,25					59,8	120				
C-A1-13	-13M1		от 60 до 100	48	10	45	0,55										
C-A1-14	-14M1		Взрывозащищенное 2ExdeIbICT4 X (с ЭБКВ)	от 25 до 60	12	1	50					0,25	108,1	22	90	40	
C-A1-15	-15M1				24							0,37					
C-A1-16	-16M1			от 60 до 100	12							0,25					
C-A1-17	-17M1	24			0,37												
C-A1-18	-18M1	от 10 до 35		12	0,25												
C-A1-19	-19M1	от 60 до 100		48	0,55			59,8									
Ш-A1-01	TЭ099.061-01M1	Рудничное РВ ExdI X		от 25 до 60	12			1	10	0,25	108,1	22					90
Ш-A1-02	-02M1		24		0,55												
Ш-A1-04	-04M1		12		10	45	0,25										
Ш-A1-05	-05M1		24				0,55										
Ш-A1-07	-07M1		от 60 до 100	12	1	10	0,25	108,1	22	90			40				
Ш-A1-08	-08M1			24			0,55										
Ш-A1-10	-10M1			12	10	45	0,25										
Ш-A1-11	-11M1			24			0,55										
Ш-A1-12	-12M1		от 10 до 35	12	1	10	0,25							59,8	120		
Ш-A1-13	-13M1		от 60 до 100	48	10	45	0,55										

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист
№ докум.	Подл.
Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более				
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3 Электроприводы типа Б															
Н-Б1-01	Б099.098-01М1	Общего назначения с сальниковым вводом		25	1	6	1,32	56	26						
Н-Б1-02	-02М1				6	36									
Н-Б1-03	-03М1				36	200									
Н-Б1-04	-04М1				50	1	6	1,7	28			13			
Н-Б1-05	-05М1					6	36								
Н-Б1-06	-06М1					36	200								
Н-Б1-07	-07М1	Общего назначения со штепсельным разъемом		25	1	6	1,32	56	26						
Н-Б1-08	-08М1				6	36									
Н-Б1-09	-09М1				36	200									
Н-Б1-10	-10М1				50	1	6	1,7	28			13			
Н-Б1-11	-11М1					6	36								
Н-Б1-12	-12М1					36	200								
Н-Б1-13	-13М1	Общего назначения с сальниковым вводом		6	1	6	0,6	224	26						
Н-Б1-14	-14М1				6	36									
Н-Б1-15	-15М1				36	200									
Н-Б1-16	-16М1				Общего назначения со штепсельным разъемом	1						6	0,6	224	26
Н-Б1-17	-17М1					6						36			
Н-Б1-18	-18М1					36						200			
Н-Б1-19	-19М1	Общего назначения с сальниковым вводом		25	18	100	1,32	56	26						
Н-Б1-20	-20М1			50			1,7	28	13						
Н-Б1-21	-21М1			Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)			25	1	800			1,32	56	26	
Н-Б1-22	-22М1	50	1,7		28	13									
Н-Б1-23	-23М1	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)	25		0,6	224	1,32			56	26				
Н-Б1-24	-24М1		50	1,7			28	13							
Н-Б1-25	-25М1		Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	6			0,6	224	26						
Н-Б1-26	-26М1	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)		6											
Н-Б1-27	-27М1			Общего назначения с сальниковым вводом	6	0,2				1	0,6	224	26		
Н-Б1-28	-28М1		Общего назначения со штепсельным разъемом		25	18	100	1,32	56						
Н-Б1-29	-29М1	50			1,7			28	13						
Н-Б1-30	-30М1														

ТЭ099.088-00М ТО

Копировал

Формат А4

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
				Лист
				8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число			Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В-Б1-01	Б099.099-01М1	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 100 до 300	25	1	6	1,1	56	26	735	67	
В-Б1-02	-02М1				6	36						
В-Б1-03	-03М1				36	200						
В-Б1-04	-04М1			50	6	1	6	1,5	28			13
В-Б1-05	-05М1					6	36					
В-Б1-06	-06М1					36	200					
В-Б1-07	-07М1			6	6	1	6	0,55	224			26
В-Б1-08	-08М1					6	36					
В-Б1-09	-09М1					36	200					
В-Б1-10	-10М1			Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X	от 100 до 300	25	18	100	1,1			56
В-Б1-11	-11М1	50	1,5			28	13					
В-Б1-12	-12М1	25	1,1			56	26					
В-Б1-13	-13М1	50	1,5			28	13					
В-Б1-14	-14М1	6	0,55	224	26							
В-Б1-15	-15М1	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	6	0,2	1	0,55	224	26				
В-Б1-16	-16М1	Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X (с ЭБКВ)	6	25	6	200	1,1	56	26			
В-Б1-17	-17М1			50			1,5	28	13			
В-Б1-18	-18М1			6			0,55	224	26			

ТЭ099.088-00М ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число			Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более	
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
С-Б1-01	Б099.094-01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 100 до 300	25	1	6	1,1	56	26	735	67		
С-Б1-02	-02М1				6	36							
С-Б1-03	-03М1				36	200							
С-Б1-04	-04М1			50	6	1	6	1,5	28			13	
С-Б1-05	-05М1					6	36						
С-Б1-06	-06М1					36	200						
С-Б1-07	-07М1			6	6	1	6	0,55	224			26	
С-Б1-08	-08М1					6	36						
С-Б1-09	-09М1					36	200						
С-Б1-10	-10М1			Взрывозащищенное 2ExdeIbIICT4 X (с ЭБКВ)	от 100 до 300	25	18	100	1,1			56	26
С-Б1-11	-11М1					50	1,5	28	13				
С-Б1-12	-12М1					25	1,1	56	26				
С-Б1-13	-13М1					50	1,5	28	13				
С-Б1-14	-14М1					6	0,55	224	26				
С-Б1-15	-15М1					6	0,2	1	0,55			224	26
С-Б1-16	-16М1			Взрывозащищенное 2ExdeIbIICT4 X (с ЭБКВ)	от 100 до 300	25	6	200	1,1			56	26
С-Б1-17	-17М1					50			1,5			28	13
С-Б1-18	-18М1					6			0,55			224	26
<i>Ш-Б1-01</i>	<i>ТЭ099.062-01М1</i>	<i>Рудничное РВ ExdI X</i>	<i>от 100 до 300</i>	<i>25</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>1,1</i>	<i>56</i>	<i>26</i>	<i>735</i>	<i>67</i>		
<i>Ш-Б1-02</i>	<i>-02М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>							
<i>Ш-Б1-03</i>	<i>-03М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>							
<i>Ш-Б1-04</i>	<i>-04М1</i>			<i>50</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>1,5</i>	<i>28</i>			<i>13</i>	
<i>Ш-Б1-05</i>	<i>-05М1</i>					<i>6</i>	<i>36</i>						
<i>Ш-Б1-06</i>	<i>-06М1</i>					<i>36</i>	<i>200</i>						
<i>Ш-Б1-07</i>	<i>-07М1</i>			<i>6</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>0,55</i>	<i>224</i>			<i>26</i>	
<i>Ш-Б1-08</i>	<i>-08М1</i>					<i>6</i>	<i>36</i>						
<i>Ш-Б1-09</i>	<i>-09М1</i>					<i>36</i>	<i>200</i>						
<i>Ш-Б1-10</i>	<i>-10М1</i>			<i>25</i>	<i>от 100 до 300</i>	<i>25</i>	<i>18</i>	<i>100</i>	<i>1,1</i>			<i>56</i>	<i>26</i>
<i>Ш-Б1-11</i>	<i>-11М1</i>					<i>50</i>	<i>1,5</i>	<i>28</i>	<i>13</i>				
<i>Ш-Б1-12</i>	<i>-12М1</i>					<i>6</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,55</i>			<i>224</i>	<i>26</i>

ТЭ099.088-00М ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	ручного редуктора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4 Электроприводы типа В</b>											
Н-В-01	Б099.100-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	24	1	6	3,2	57	30	735	94
Н-В-02	-02М				6	36					
Н-В-03	-03М				36	200					
Н-В-04	-04М			48	1	6	4,25	28,5	15		
Н-В-05	-05М				6	36					
Н-В-06	-06М				36	200					
Н-В-07	-07М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 250 до 630	24	1	6	3,2	57	30	735	94
Н-В-08	-08М				6	36					
Н-В-09	-09М				36	200					
Н-В-10	-10М			48	1	6	4,25	28,5	15		
Н-В-11	-11М				6	36					
Н-В-12	-12М				36	200					
Н-В-14	-14М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 630 до 1000	24	1	6	3,2	57	30	735	94
Н-В-15	-15М				6	36					
Н-В-16	-16М				36	200					
Н-В-17	-17М			48	1	6	4,25	28,5	15		
Н-В-18	-18М				6	36					
Н-В-19	-19М				36	200					

ТЭ099.088-00М ТО

Изм. Лист

№ докум.

Подл.

Дата

10

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передачное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более																	
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
Н-В-20	Б099.100-20М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 630 до 1000	24	1	6	3,2	57	30	735	94																	
Н-В-21	-21М				6	36																						
Н-В-22	-22М				36	200																						
Н-В-23	-23М			1	6	4,25	28,5	15																				
Н-В-24	-24М			6	36																							
Н-В-25	-25М	36	200	6	1,32	228	30	94																				
Н-В-26	-26М	1	6																									
Н-В-27	-27М	6	36																									
Н-В-28	-28М	36	200																									
Н-В-29	-29М	1	6																									
Н-В-30	-30М	6	36																									
Н-В-31	-31М	36	200																									
Н-В-32	-32М	1	6																									
Н-В-33	-33М	6	36																									
Н-В-34	-34М	36	200																									
Н-В-35	-35М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 630 до 1000	1	6	144	800	3,2	57	30	94																	
Н-В-36	-36М			6	36																							
Н-В-37	-37М	36	200	24	18						100	4,25	28,5	15	94													
Н-В-38	-38М	от 250 до 630	0,9													0,37	1459,2	30	94									
Н-В-39	-39М	от 630 до 1000	24													3,2	57	30	94									
Н-В-40	-40М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	48	24						1	800	4,25	28,5	15	102												
Н-В-41	-41М			24	48																							
Н-В-42	-42М			48	24																							
Н-В-43	-43М			0,9	0,37																							
Н-В-44	-44М			24	3,2																							
Н-В-45	-45М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 250 до 630	48	24						1	800	4,25	28,5	15	102												
Н-В-46	-46М			24	48																							
Н-В-47	-47М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)	от 250 до 630	48	24	1	800	4,25	28,5	15						102												
Н-В-48	-48М			48	24																							
Н-В-49	-49М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 630 до 1000	24	48											1	800	4,25	28,5	15	102							
Н-В-50	-50М			48	24																							
Н-В-51	-51М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)	от 630 до 1000	24	48																1	800	4,25	28,5	15	94		
Н-В-52	-52М			48	24																							
Н-В-53	-53М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 250 до 630	6	1,32																					228	30	94
Н-В-54	-54М																											
Н-В-55	-55М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 630 до 1000																									
Н-В-56	-56М																											

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Лист	11
------	----

Копировал

Формат А4



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н-В-57	Б099.100-57М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 630 до 1000	24	18	100	3,2	57	30	735	94
Н-В-58	-58М			48			4,25	28,5	15		102
Н-В-59	-59М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	24			3,2	57	30		94
Н-В-60	-60М			48			4,25	28,5	15		102
Н-В-61	-61М	Общего назначения со штепсельным разъемом		24			3,2	57	30		94
Н-В-62	-62М			48			4,25	28,5	15		102

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.  
Лист  
№ докум.  
Подл.  
Дата

Лист  
11а

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более			
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	ручного дублера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
В-В-01	Б099.101-01М	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 250 до 630	24	1	6	3,0	57	30	735	137			
В-В-02	-02М				6	36								
В-В-03	-03М				36	200								
В-В-04	-04М			48	1	6	4,0	28,5	15					
В-В-05	-05М				6	36								
В-В-06	-06М				36	200								
В-В-07	-07М		от 630 до 1000	24	1	6	3,0	57	30					
В-В-08	-08М				6	36								
В-В-09	-09М				36	200								
В-В-10	-10М			48	1	6	4,0	28,5	15					
В-В-11	-11М				6	36								
В-В-12	-12М				36	200								
В-В-13	-13М		от 250 до 630	6	1	6	1,1	228	30					
В-В-14	-14М				6	36								
В-В-15	-15М				36	200								
В-В-16	-16М			от 630 до 1000	1	6	4,0	28,5	15					
В-В-17	-17М				6	36								
В-В-18	-18М				36	200								
В-В-19	-19М		от 250 до 630	48	144	800	4,0	28,5	15					
В-В-20	-20М				24	18					100	3,0	57	30
В-В-21	-21М											4,0	28,5	15
В-В-22	-22М			от 630 до 1000	24	1	9	3,0	57		30			
В-В-23	-23М											48	28,5	15
В-В-24	-24М											24	57	30
В-В-25	-25М		от 250 до 630		48			28,5	15					
В-В-26	-26М				24			57	30					
В-В-27	-27М				48			28,5	15					
В-В-28	-28М		от 630 до 1000	6	1,1	228	30							
В-В-29	-29М			24	3,0	57	30							
В-В-30	-30М		от 250 до 630	24	18	100	4,0	28,5	15					
В-В-31	-31М				48	72					400			
В-В-32	-32М			от 630 до 1000	48	72	400	4,0	28,5		15	143		

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Копирован  
Формат А4  
12 Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дуллера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-В-33	-33М	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	6	200	3,0	57	30	735	137
В-В-34	-34М			48			4,0	28,5	15		143
В-В-35	-35М		от 630 до 1000	24			3,0	57	30		137
В-В-36	-36М			48			4,0	28,5	15		143
В-В-37	-37М		от 250 до 630	6			1,1	228	30		112
В-В-38	-38М		от 630 до 1000								

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более					
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
С-В1-01	Б099.089-01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 250 до 630	24	1	6	3,0	57	30	735	137					
С-В1-02	-02М1				6	36										
С-В1-03	-03М1				36	200										
С-В1-04	-04М1			48	1	6	4,0	28,5	15							
С-В1-05	-05М1				6	36										
С-В1-06	-06М1				36	200										
С-В1-07	-07М1		от 125 до 500	24	4	24	3,0	57	30							
С-В1-08	-08М1				24	144										
С-В1-09	-09М1				144	800										
С-В1-10	-10М1				1	6										
С-В1-11	-11М1				6	36										
С-В1-12	-12М1				36	200										
С-В1-13	-13М1		от 630 до 1000	48	1	6	4,0	28,5	15							
С-В1-14	-14М1				6	36										
С-В1-15	-15М1				36	200										
С-В1-16	-16М1				от 250 до 630	1					6	1,1	228	30		
С-В1-17	-17М1					6					36					
С-В1-18	-18М1					36					200					
С-В1-19	-19М1		от 630 до 1000	6	1	6	3,0	57	30							
С-В1-20	-20М1				6	36										
С-В1-21	-21М1				36	200										
С-В1-22	-22М1				24	18					100	3,0	57	30		
С-В1-23	-23М1				48	4,0									28,5	15
С-В1-24	-24М1				24	3,0										
С-В1-25	-25М1		48	4,0	28,5	15										
С-В1-26	-26М1		от 125 до 500	24			3,0	57	30							
С-В1-27	-27М1		от 630 до 1000	48												
С-В1-28	-28М1		от 250 до 630	6	1,1	57					30					
С-В1-29	-29М1		от 630 до 1000	24			3,0	57	30							
С-В1-30	-30М1		от 250 до 630	48												
С-В1-31	-31М1		от 630 до 1000	6	1,1	57					30					
С-В1-32	-32М1		от 250 до 630	24			3,0	57	30							
		от 250 до 630	48	4,0						28,5		15				

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Копировать

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более				
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
С-В1-33	-33М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	6	200	3,0	57	30	735	137				
С-В1-34	-34М1			48							143				
С-В1-35	-35М1		от 125 до 500	24							3,0	57	30	137	
С-В1-36	-36М1			48							4,0	28,5	15	143	
С-В1-37	-37М1		от 630 до 1000	48							4,0	28,5	15	143	
С-В1-38	-38М1			от 250 до 630							6	1,1	57	30	112
С-В1-39	-39М1			от 630 до 1000							6	1,1	57	30	112
<i>Ш-В1 -01</i>	<i>ТЭ099.063-01М1</i>	<i>Рудничное РВ ExdI X</i>	<i>от 250 до 630</i>	<i>24</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>3,0</i>	<i>57</i>	<i>30</i>	<i>735</i>	<i>137</i>				
<i>Ш-В1 -02</i>	<i>-02М1</i>			<i>36</i>	<i>6</i>	<i>36</i>					<i>137</i>				
<i>Ш-В1 -03</i>	<i>-03М1</i>			<i>36</i>	<i>200</i>	<i>137</i>									
<i>Ш-В1 -04</i>	<i>-04М1</i>			<i>от 250 до 630</i>	<i>48</i>	<i>1</i>					<i>6</i>	<i>4,0</i>	<i>28,5</i>	<i>15</i>	<i>143</i>
<i>Ш-В1 -05</i>	<i>-05М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>									
<i>Ш-В1 -06</i>	<i>-06М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>									
<i>Ш-В1 -07</i>	<i>-07М1</i>		<i>от 630 до 1000</i>	<i>24</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>3,0</i>	<i>57</i>	<i>30</i>	<i>137</i>					
<i>Ш-В1 -08</i>	<i>-08М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>									
<i>Ш-В1 -09</i>	<i>-09М1</i>			<i>48</i>	<i>36</i>	<i>200</i>					<i>4,0</i>	<i>28,5</i>	<i>15</i>	<i>143</i>	
<i>Ш-В1 -10</i>	<i>-10М1</i>				<i>1</i>	<i>6</i>									
<i>Ш-В1 -11</i>	<i>-11М1</i>		<i>от 250 до 630</i>	<i>6</i>	<i>48</i>	<i>6</i>	<i>36</i>	<i>1,1</i>	<i>228</i>	<i>30</i>	<i>735</i>	<i>112</i>			
<i>Ш-В1 -12</i>	<i>-12М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>									
<i>Ш-В1 -13</i>	<i>-13М1</i>				<i>1</i>	<i>6</i>									
<i>Ш-В1 -14</i>	<i>-14М1</i>		<i>от 630 до 1000</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>36</i>	<i>1,1</i>	<i>228</i>	<i>30</i>	<i>735</i>	<i>112</i>				
<i>Ш-В1 -15</i>	<i>-15М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>									
<i>Ш-В1 -16</i>	<i>-16М1</i>				<i>1</i>	<i>6</i>									
<i>Ш-В1 -17</i>	<i>-17М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>									
<i>Ш-В1 -18</i>	<i>-18М1</i>		<i>от 250 до 630</i>	<i>48</i>	<i>36</i>	<i>200</i>	<i>4,0</i>	<i>28,5</i>	<i>15</i>	<i>735</i>	<i>143</i>				
<i>Ш-В1 -19</i>	<i>-19М1</i>				<i>144</i>	<i>800</i>									
<i>Ш-В1 -20</i>	<i>-20М1</i>		<i>от 630 до 1000</i>	<i>48</i>	<i>24</i>	<i>18</i>	<i>100</i>	<i>3,0</i>	<i>57</i>	<i>30</i>	<i>735</i>	<i>137</i>			
<i>Ш-В1 -21</i>	<i>-21М1</i>				<i>48</i>	<i>4,0</i>	<i>28,5</i>						<i>15</i>		
<i>Ш-В1 -22</i>	<i>-22М1</i>				<i>24</i>	<i>18</i>	<i>100</i>						<i>3,0</i>	<i>57</i>	<i>30</i>
<i>Ш-В1 -23</i>	<i>-23М1</i>		<i>от 250 до 630</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>72</i>	<i>400</i>	<i>4,0</i>	<i>28,5</i>	<i>15</i>	<i>735</i>	<i>143</i>			
<i>Ш-В1 -24</i>	<i>-24М1</i>				<i>24</i>	<i>18</i>	<i>100</i>								
<i>Ш-В1 -25</i>	<i>-25М1</i>				<i>48</i>	<i>72</i>	<i>400</i>								
<i>Ш-В1 -26</i>	<i>-26М1</i>		<i>от 630 до 1000</i>	<i>48</i>	<i>72</i>	<i>400</i>	<i>4,0</i>	<i>28,5</i>	<i>15</i>	<i>735</i>	<i>143</i>				

ТЭ099.088-00М ТО

12В

Лист

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число			Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более	
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5 Электроприводы типа Г													
Н-Г-01	Б099.102-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 1000 до 2500	20	1	6	4,25	68,6	28	450	165		
Н-Г-02	-02М				6	36							
Н-Г-03	-03М				36	200							
Н-Г-04	-04М			Общего назначения с сальниковым вводом	от 1000 до 2500	40	1	6	8,5	34,3	14	900	210
Н-Г-05	-05М						6	36					
Н-Г-06	-06М						36	200					
Н-Г-07	-07М						4	24					
Н-Г-08	-08М						24	144					
Н-Г-09	-09М			144	800								
Н-Г-10	-10М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 1000 до 2500	20	1	6	4,25	68,6	28	450	165		
Н-Г-11	-11М				6	36							
Н-Г-12	-12М				36	200							
Н-Г-13	-13М			Общего назначения со штепсельным разъемом	от 1000 до 2500	40	1	6	8,5	34,3	14	900	210
Н-Г-14	-14М						6	36					
Н-Г-15	-15М						36	200					
Н-Г-16	-16М						4	24					
Н-Г-17	-17М						24	144					
Н-Г-18	-18М	144	800										

ТЭ099.088-00М ТО

Изм. Лист

№ докум.

Подл.

Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более								
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	ручного редуктора дублера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Н-Г-19	Б099.102-19М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 1000 до 2500	5	1	6	1,32	274,4	28	450	165								
Н-Г-20	-20М				6	36													
Н-Г-21	-21М				36	200													
Н-Г-22	-22М	Общего назначения со штепсельным разъемом			1	6													
Н-Г-23	-23М				6	36													
Н-Г-24	-24М				36	200													
Н-Г-25	-25М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 600 до 1400	40	4	24	4,25	68,6	28	450	165								
Н-Г-26	-26М				24	144													
Н-Г-27	-27М				144	800													
Н-Г-28	-28М				4	24													
Н-Г-29	-29М				24	144													
Н-Г-30	-30М	144			800														
Н-Г-31	-31М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 1000 до 2500	20	18	100	8,5	34,3	14	900	210								
Н-Г-32	-32М	Общего назначения со штепсельным разъемом																	
Н-Г-33	-33М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	20	1	800	4,25	68,6	28	450	165								
Н-Г-34	-34М											8,5	34,3	14	900	210			
Н-Г-35	-35М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)										20	4,25	68,6	28	450	165		
Н-Г-36	-36М											40	8,5	34,3	14	900	210		
Н-Г-37	-37М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)										от 600 до 1400	40	5	1,32	274,4	28	450	165
Н-Г-38	-38М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																	
Н-Г-39	-39М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 600 до 1400	40	4,25	68,6	28	28	450	165									
Н-Г-40	-40М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																	

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н-Г -41	Б099.102-41М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 1000 до 2500	20	18	100	4,25	68,6	28	450	165
Н-Г -42	-42М	Общего назначения со штепсельным разъемом									
Н-Г -43	-43М	Общего назначения с сальниковым вводом									
Н-Г -44	-44М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 600 до 1400	40	72	400	8,5	34,3	14	900	210
Н-Г -45	-45М	Общего назначения с сальниковым вводом					4,25	68,6	28	450	165
Н-Г -46	-46М	Общего назначения со штепсельным разъемом									

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число			Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более						
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
В-Г-01	Б099.103-01М	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 1000 до 2500	20	1	6	5,5	68,6	28	450	210							
В-Г-02	-02М				6	36												
В-Г-03	-03М				36	200												
В-Г-04	-04М			Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 1000 до 2500	40	1	6	7,5	34,3	14	900	252					
В-Г-05	-05М						6	36										
В-Г-06	-06М						36	200										
В-Г-07	-07М						4	24										
В-Г-08	-08М						24	144										
В-Г-09	-09М						144	800										
В-Г-10	-10М						1	6						1,5	274,4	28	450	165
В-Г-11	-11М						6	36										
В-Г-12	-12М			36	200													
В-Г-13	-13М			Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X (с ЭБКВ)	от 600 до 1400	40	4	24	4,0	34,3	14	900	192					
В-Г-14	-14М						24	144										
В-Г-15	-15М						144	800										
В-Г-16	-16М						18	100						7,5				252
В-Г-17	-17М	Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	20	1	9	5,5	68,6	28	450	210							
В-Г-18	-18М			40			7,5	34,3	14	900	252							
В-Г-19	-19М			5			1,5	274,4	28	450	165							
В-Г-20	-20М	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 600 до 1400	40	18	100	4,0	34,3	14	900	192							
В-Г-21	-21М		от 1000 до 2500	20			5,5	68,6	28	450	210							
В-Г-22	-22М	Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X (с ЭБКВ)	от 600 до 1400	40	72	400	4,0	34,3	14	900	192							
В-Г-23	-23М		от 1000 до 2500	20			6	200	5,5	68,6	28	450	210					
В-Г-24	-24М		от 1000 до 2500	40					7,5	34,3	14	900	252					
В-Г-25	-25М		от 600 до 1400	5					1,5	274,4	28	450	165					
В-Г-26	-26М	от 600 до 1400	40	4,0	34,3	14			900	192								

ТЭ099.088-00М ТО

Изм. Лист

№ докум.

Подл.

Дата

Копировал

Лист

14

Формат А4

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число			Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более							
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
С-Г1-01	Б099.090-01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 1000 до 2500	20	1	6	5,5	68,6	28	450	210								
С-Г1-02	-02М1				6	36													
С-Г1-03	-03М1				36	200													
С-Г1-04	-04М1			40	40	5	1	6	7,5	34,3	14	900	252						
С-Г1-05	-05М1						6	36											
С-Г1-06	-06М1						36	200											
С-Г1-07	-07М1		4			24													
С-Г1-08	-08М1		24			144													
С-Г1-09	-09М1		144			800													
С-Г1-10	-10М1		от 600 до 1400	40	1,5	1	6	4,0	34,3	14	900	192							
С-Г1-11	-11М1					6	36												
С-Г1-12	-12М1					36	200												
С-Г1-13	-13М1				от 1000 до 2500	20	7,5	4	24	5,5	68,6	28	450	210					
С-Г1-14	-14М1							24	144										
С-Г1-15	-15М1							144	800										
С-Г1-16	-16М1		от 600 до 1400	40	1,5	18	100	4,0	34,3	14	900	192							
С-Г1-17	-17М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)				от 1000 до 2500	7,5						1	9	5,5	68,6	28	450	210
С-Г1-18	-18М1																		
С-Г1-19	-19М1		5	1,5	274,4			28	450	165									
С-Г1-20	-20М1	от 600 до 1400	40	4,0	34,3	14	900	192											
С-Г1-21	-21М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 1000 до 2500	20	18	100	5,5	68,6	28	450	210								
С-Г1-22	-22М1		от 600 до 1400	40	72	400	4,0	34,3	14	900	192								
С-Г1-23	-23М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	6	200	20	5,5	68,6	28	450	210								
С-Г1-24	-24М1											40	7,5	34,3	14	900	252		
С-Г1-25	-25М1											5	1,5	274,4	28	450	165		
С-Г1-26	-26М1											от 600 до 1400	40	4,0	34,3	14	900	192	

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Копировал  
14а  
Лист

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более			
					мини-мальное	максимальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>Ш-Г1 -01</i>	<i>ТЭ099.064-01М1</i>	<i>Рудничное РВ ExdI X</i>	<i>от 1000 до 2500</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>5,5</i>	<i>68,6</i>	<i>28</i>	<i>450</i>	<i>210</i>			
<i>Ш-Г1 -02</i>	<i>-02М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>								
<i>Ш-Г1 -03</i>	<i>-03М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>								
<i>Ш-Г1 -04</i>	<i>-04М1</i>			<i>от 1000 до 2500</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>7,5</i>	<i>34,3</i>	<i>14</i>	<i>900</i>	<i>252</i>	
<i>Ш-Г1 -05</i>	<i>-05М1</i>						<i>6</i>	<i>36</i>						
<i>Ш-Г1 -06</i>	<i>-06М1</i>						<i>36</i>	<i>200</i>						
<i>Ш-Г1 -07</i>	<i>-07М1</i>		<i>4</i>			<i>24</i>								
<i>Ш-Г1 -08</i>	<i>-08М1</i>		<i>24</i>			<i>144</i>								
<i>Ш-Г1 -09</i>	<i>-09М1</i>		<i>144</i>			<i>800</i>								
<i>Ш-Г1 -10</i>	<i>-10М1</i>		<i>от 600 до 1400</i>	<i>40</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>1,5</i>	<i>274,4</i>	<i>28</i>	<i>450</i>	<i>165</i>		
<i>Ш-Г1 -11</i>	<i>-11М1</i>					<i>6</i>	<i>36</i>							
<i>Ш-Г1 -12</i>	<i>-12М1</i>					<i>36</i>	<i>200</i>							
<i>Ш-Г1 -13</i>	<i>-13М1</i>				<i>от 1000 до 2500</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>4</i>	<i>24</i>	<i>4,0</i>	<i>34,3</i>	<i>14</i>	<i>900</i>	<i>192</i>
<i>Ш-Г1 -14</i>	<i>-14М1</i>							<i>24</i>	<i>144</i>					
<i>Ш-Г1 -15</i>	<i>-15М1</i>							<i>144</i>	<i>800</i>					
<i>Ш-Г1 -16</i>	<i>-16М1</i>		<i>от 600 до 1400</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>100</i>	<i>7,5</i>	<i>68,6</i>	<i>28</i>	<i>450</i>	<i>252</i>		
<i>Ш-Г1 -17</i>	<i>-17М1</i>					<i>5,5</i>	<i>210</i>							
<i>Ш-Г1 -18</i>	<i>-18М1</i>		<i>от 600 до 1400</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>72</i>	<i>400</i>	<i>4,0</i>	<i>34,3</i>	<i>14</i>	<i>900</i>	<i>192</i>		

ТЭ099.088-00М ТО

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Копирован	146	Лист
-----------	-----	------

Копирован

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передачное число			Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6 Электроприводы типа Д												
Н-Д-01	Б099.104-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 5000 до 8500	10,0	1	6	8,5	137,2	56	900	400	
Н-Д-02	-02М				6	36						
Н-Д-03	-03М				36	200						
Н-Д-04	-04М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 6300 до 10000	9,3	1	6	8,5	147,49	68,8	1120	450	
Н-Д-05	-05М				6	36						
Н-Д-06	-06М				36	200						
Н-Д-07	-07М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 2500 до 5000	10,0	1	6	4,25	137,2	56	600	370	
Н-Д-08	-08М				6	36						
Н-Д-09	-09М				36	200						
Н-Д-10	-10М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 5000 до 8500	9,3	1	6	8,5	147,49	68,8	1120	450	
Н-Д-11	-11М				6	36						
Н-Д-12	-12М				36	200						
Н-Д-13	-13М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 2500 до 5000	10,0	1	6	4,25	137,2	56	600	370	
Н-Д-14	-14М				6	36						
Н-Д-15	-15М				36	200						
Н-Д-16	-16М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 5000 до 8500	9,3	1	6	8,5	147,49	68,8	1120	450	
Н-Д-17	-17М				6	36						
Н-Д-18	-18М				36	200						
Н-Д-19	-19М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500	9,3	1	200	8,5	147,49	68,8	1120	450	
Н-Д-20	-20М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)										
Н-Д-21	-21М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 6300 до 10000	9,3	1	200	8,5	147,49	68,8	1120	450	
Н-Д-22	-22М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)										
Н-Д-23	-23М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 2500 до 5000	10			4,25	137,2	56,0	600	370	
Н-Д-24	-24М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)										

ТЭ099.088-00М ТО

Изм. Лист

№ докум.

Подл.

Дата

Копировал

Лист

15

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-Д-01	Б099.105-01М	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 5000 до 8500	10,0	1	6	7,5	137,2	56	900	400
В-Д-02	-02М				6	36					
В-Д-03	-03М				36	200					
В-Д-04	-04М		от 6300 до 10000	9,3	1	6	4,0	147,49	68,8	1120	450
В-Д-05	-05М				6	36					
В-Д-06	-06М				36	200					
В-Д-07	-07М		от 2500 до 5000	10,0	1	6	7,5	137,2	56	600	370
В-Д-08	-08М				6	36					
В-Д-09	-09М				36	200					
В-Д-10	-10М		Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500	10,0	1	9	7,5	137,2	56	900
В-Д-11	-11М	от 6300 до 10000		9,3	147,49				68,8	1120	450
В-Д-12	-12М	от 2500 до 5000		10,0	4,0	137,2	56	600	370		
В-Д-13	-13М1	от 5000 до 8500		10,0						7,5	137,2
В-Д-14	-14М1	от 6300 до 10000		9,3	6	200	7,5	147,49	68,8		
В-Д-15	-15М1	от 2500 до 5000		10,0						4,0	137,2

ТЭ099.088-00М ТО

Изм. Лист

№ докум.

Подл.

Дата

Копировал

Дата

Лист

16

Лист

16

Лист

16

Лист

16

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более	
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
С-Д1-01	Б099.091-01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 5000 до 8500	10,0	1	6	7,5	137,2	56	900	400	
С-Д1-02	-02М1				6	36						
С-Д1-03	-03М1				36	200						
С-Д1-04	-04М1		от 2500 до 5000	от 2500 до 5000	10,0	1	6	4,0			600	370
С-Д1-05	-05М1					6	36					
С-Д1-06	-06М1					36	200					
С-Д1-07	-07М1		от 6300 до 10000	от 6300 до 10000	9,3	1	6	7,5	147,49	68,8	1120	450
С-Д1-08	-08М1					6	36					
С-Д1-09	-09М1					36	200					
С-Д1-10	-10М1	Взрывозащищенное 2ExdeIbIICT4 X (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500	10,0	1	9	7,5	137,2	56	900	400	
С-Д1-11	-11М1		от 2500 до 5000				4,0			600		
С-Д1-12	-12М1		от 6300 до 10000	9,3	7,5	147,49	68,8	1120	450			
С-Д1-13	-13М1		от 5000 до 8500	10,0	7,5	137,2	56	900				
С-Д1-14	-14М1		от 2500 до 5000					4,0	600			
С-Д1-15	-15М1		от 6300 до 10000	9,3	7,5	147,49	68,8	1120	450			
<i>Ш-Д1-01</i>	<i>ТЭ099.065-01М1</i>	<i>Рудничное РВ ExdI X</i>	<i>от 5000 до 8500</i>	<i>10,0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>7,5</i>	<i>137,2</i>	<i>56</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	
<i>Ш-Д1-02</i>	<i>-02М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>						
<i>Ш-Д1-03</i>	<i>-03М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>						
<i>Ш-Д1-04</i>	<i>-04М1</i>		<i>от 2500 до 5000</i>	<i>от 2500 до 5000</i>	<i>10,0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>4,0</i>			<i>600</i>	<i>370</i>
<i>Ш-Д1-05</i>	<i>-05М1</i>					<i>6</i>	<i>36</i>					
<i>Ш-Д1-06</i>	<i>-06М1</i>					<i>36</i>	<i>200</i>					
<i>Ш-Д1-07</i>	<i>-07М1</i>		<i>от 6300 до 10000</i>	<i>от 6300 до 10000</i>	<i>9,3</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>7,5</i>	<i>147,49</i>	<i>68,8</i>	<i>1120</i>	<i>450</i>
<i>Ш-Д1-08</i>	<i>-08М1</i>					<i>6</i>	<i>36</i>					
<i>Ш-Д1-09</i>	<i>-09М1</i>					<i>36</i>	<i>200</i>					

ТЭ099.088-00М ТО

Изм. Лист

№ докум.

Подл.

Дата

16а

Лист

Копировал

Формат А4