

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-РУ.АБ53.В.0344222 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 1979 выдан 05 апреля 2023 г.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _ж , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _и , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _ж , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
1	Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,4	8	12,6	12	22-119/19	445	269	23,4	66	84	67	-	-	600	747

Сведения о полуфабрикаты*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель	
1	Труба Т6х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт.№1300353413ГТ-1	4136	22569		АО "Синарский трубный завод"

 *Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подлежащих обязательному надзору
 Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.3.7 ГОСТ 17380-2001
 Термообработка: высокий отпуск

 Начальник ОТК
 Шакин А.В.
